



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 октября 2016 г.

№ 1902

**Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: Тюменская область, город Тобольск, улица Доронина, участок №19**

Руководствуясь ст.ст. 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки г. Тобольска, утвержденными Решением Тобольской городской Думы от 25.12.2007 №235, с учетом заключения по результатам публичных слушаний от 19.09.2016, в соответствии с принятым решением на заседании Комиссии по результатам публичных слушаний от 10.08.2016, в связи с отсутствием противопожарного разрыва (согласно требованиям Строительных норм и правил СП 4.13130.2009, СП 4.13130.2013 противопожарные разрывы между строениями, расположенными на земельных участках, должны составлять минимум шесть метров):

1. Отказать Григоряну Х.А. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 592 кв. м. с кадастровым номером 72:24:0305004:242, расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, улица Доронина, участок №19, отклонение в части:

- отступ от границы земельного участка со стороны участка №17– 0м.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области ([www.tobolsk.admtymen.ru](http://www.tobolsk.admtymen.ru)) и администрации города Тобольска ([www.admtobolsk.ru](http://www.admtobolsk.ru)).

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Главы города Н.Я. Руппеля.

**И.о. Главы города**

**Я.С. Зубова**